

Aan:
de heer E. Bos

(i.a.a. de overige Statenleden)

Assen, 14 februari 2023

Ons kenmerk 7/5.2/2023000010

Behandeld door team Facilitair

Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde over de verplichting uit het Bouwbesluit 2012 om per 1 januari 2023 de kantoorgebouwen te voorzien van minimaal energielabel C.

Geachte heer Bos,

In uw brief van 30 december 2022 stelde u een aantal vragen over de verplichting uit het Bouwbesluit 2012 om per 1 januari 2023 de kantoorgebouwen van minimaal energielabel C te voorzien. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraag 1

Heeft het College van GS kennis genomen van bovengenoemde Bouwbesluit?

Antwoord 1

Ja, het Bouwbesluit met betrekking tot energieprestatie is voor ons uitsluitend van toepassing op het provinciehuis. Dit gebouw valt onder de wettelijke regelgeving voor energielabels. Onze overige gebouwen vallen niet onder deze regelgeving.

Vraag 2

Heeft het College de energieprestatie in beeld van provinciale gebouwen en gebouwen van verbonden partijen?

Antwoord 2

Ja, het Bouwbesluit met betrekking tot energieprestatie is voor ons uitsluitend van toepassing op het provinciehuis. Dit gebouw valt onder de wettelijke regelgeving voor energielabels. Onze overige gebouwen vallen niet onder deze regelgeving.



De energieprestaties van het provinciehuis zijn bekend. Van het overige vastgoed in eigendom/beheer van de provincie worden de energieprestaties komende jaren bepaald.

Vraag 3

Zijn er gebouwen die niet voldoen aan de energieprestatie? Zo ja, wat gaat het college aan de ontstane situatie doen?

Antwoord 3

Nee, zie ook antwoord 1. Het provinciehuis heeft sinds de revitalisering het energielabel A. Ondanks label A zijn de afgelopen jaren extra duurzaamheidsmaatregelen uitgevoerd en worden de komende jaren uitgevoerd. Zo is in 2019 het laatste stuk van de klimaatinstallatie verder aangepast en is het provinciehuis volledig gasloos gemaakt, gaan wij de komende jaren over op LED verlichting en worden de twintig jaar oude zonnepanelen vervangen door nieuwe. Wij werken eraan om de komende jaren duurzaamheidsmaatregelen in de meerjarenonderhoudsplannen (DMJOP) van het beheerde vastgoed op te nemen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,



, voorzitter



, secretaris

GROENLINKS

Aan de
voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe,
Mevrouw J. Klijnsma
Postbus 122 9400 AC Assen

Assen, 30 december 2022

Onderwerp: Schriftelijke vragen ex artikel 41 RvO, Bouwbesluit 2012.

Geachte mevr. Klijnsma,

Per 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m² per jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012. (<https://www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-en-regels-gebouwen/energielabel-c-kantoren>).

Naar aanleiding hiervan verzoekt de fractie van GroenLinks de volgende vragen aan Gedeputeerde Staten van Drenthe, te beantwoorden:

1. Heeft het College van GS kennis genomen van genoemde Bouwbesluit?
2. Heeft het college de energieprestaties in beeld van provinciale gebouwen en gebouwen van verbonden partijen?
3. Zijn er gebouwen die niet voldoen aan de energieprestatie? Zo ja, wat gaat het college aan de ontstane situatie doen?

Namens de fractie van GroenLinks
Ewoud Bos